

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๒๕๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกาศตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดราคากลางที่กำหนดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ



(นายธาดา พรหมมี)

หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

- 6 ก.ย. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ร้านเพื่อนแอร์

๔.๒ สืบราคาจากท้องตลาด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นางสาวไอลดา สุวรรณพฤษ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

๕.๒ นางกมลพร อมรทรัพย์

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓

๕.๓ นายสิทธิ ผลบุญ

ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู
พร้อมค่าติดตั้ง

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
๔. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
๕. มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า
(Ionizer) เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๗. เครื่องปรับอากาศจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๘. มีมอเตอร์สวิตช์หน้าเครื่องส่งความเย็นประจำเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง มีบานสายลมขึ้นลง
ด้านหน้า
๙. ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบดิจิทัล มีสายหรือไร้สาย
๑๐. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ต้องมีสวิตช์ ๑ ตัว เก็บสายและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องติดตั้ง
อย่างแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม และ ตกแต่งสถานที่ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้เรียบร้อย แล้วทาสีให้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียง