

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ขนาด Ø ๘ นิ้ว มม. จำนวน ๑ เครื่อง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๒

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๘๕๐.๐๐- บาท


๓. วันที่กำหนดราคากลาง ราคาอ้างอิง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๑๑๙,๘๕๐.๐๐- บาท


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เพอร์ฟอร์แม็กเทรดดิ้ง จำกัด

๔.๒ บริษัท PHATALUNG SOLUTION AND SERVICES CO.,LTD

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายธนพัฒน์ สัมเขียวหวาน)

๕.๒ ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายกฤษณ์ เนียมเล็ก)

๕.๓ ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายวิษณุ แก้วพลอย)

รายละเอียดขอบเขตของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๒ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.วัดปริมาณน้ำเสีย
- ๒.ควบคุมปริมาณน้ำเสีย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก
- ๒.สามารถใช้วัดอัตราการไหลของน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปนได้ (น้ำกรด)
- ๓.ใช้งานร่วมกับท่อมาตรฐานได้
- ๔.หน้าแปลนรุ่นมาตรฐาน
- ๕.Liner ทำจากวัสดุที่ทนจากการกัดกร่อน
- ๖.หน้าจอแสดงการใช้งานปริมาณการไหลได้หลายแบบ เช่น l/min, l/h, m<sup>3</sup>/h หรืออื่นๆ


๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.ติดตั้งพร้อมทดสอบการใช้งานจริง ณ วันที่ส่งมอบ
- ๒.รับประกันความชำรุดภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกรณีเกิดความชำรุด
- ๓.มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ในภาคใต้
- ๔.หลังจากมีการแจ้งชำรุด (ทั้งนี้การแจ้งชำรุดอาจจะเป็นการแจ้งด้วยวาจาหรือเอกสาร) บริษัทหรือห้างร้าน ที่เป็นคู่สัญญาต้องเข้ามาซ่อมแซมภายใน ๔๘ ชั่วโมง

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตของงาน

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายธนพัฒน์ สัมเชียวหวาน)

ตำแหน่ง วศค.๔  
3 / ๒๒ / ๑๐

  
.....กรรมการ  
(นายกฤษฏ์ เนียมเล็ก)

ตำแหน่ง นวย.๔  
3 / ๒๒ / ๑๐

  
.....กรรมการ  
(นายวิษณุ แก้วพลอย)

ตำแหน่ง ชฟฟ. ๓  
3 / ๒๑ / ๑๐